

CERTIFICADO DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO

DATOS GENERALES:

FECHA/HORA: 19/07/08 9:16:32
 CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE
 PEDIDO: 001706 CONTRATO:4879 REMISION: 005506-1
 PRODUCTO: ANGULO 4X1/4" 101.6X6.35MM GRADO DE ACERO ASTM A36/A36M-94
 ESPECIFICACION PRODUCTO: ASTM A6/94 EMBARQUE: MARIA ABELINA SANTI
 PESO TEORICO(KG/MT): 9.821 LONGITUD(Mts) 12.20 TERMINADO:

ANALISIS QUIMICOS:


COLADA	% P	% S	% Sn	% C	% Cu	% Mo	% Si	% Ni	% Cr	% V	% Mn	% Nb
377248	.0120	.0290	.0260	.2200	.2800	.0240	.2200	.0900	.0600	.0020	.6000	.0010
377249	.0180	.0280	.0190	.1700	.2800	.0240	.2100	.1900	.0600	.0030	.6100	.0020

ANALISIS MECANICOS Y FISICOS:

COLADA	LIMITE ELASTICO (LB/IN2)	ESFUERZO MAXIMO (LB/IN2)	ALARGAMIENTO (2")
377248	52,100	74,270	26
377249	48,496	69,956	27

ATADOS DE LA COLADA

COLADA	TIG02669	TIG02670	TIG02671	TIG02684	TIG02685	TIG02686	TIG02690	TIG02691	TIG02692	TIG02693
377248	TIG02669	TIG02670	TIG02671	TIG02684	TIG02685	TIG02686	TIG02690	TIG02691	TIG02692	TIG02693
377248	TIG02694	TIG02695	TIG02696							
377249	TIG02662									



Handwritten signature