




CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	24.04.2010	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0					
PRODUCTO	Vigas					

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
103010	ASTM A-36/A-572-50	0.175	0.848	0.017	0.005	0.219	0.022	0.039	0.022	0.006	0.028	0.004	0.008	0.004
103011	ASTM A-36/A-572-50	0.178	0.871	0.019	0.006	0.240	0.022	0.038	0.023	0.009	0.039	0.004	0.008	0.005

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
103010	261003493A	58.344 (KSI)	77.059 (KSI)	23 (%)
103010	261003494A	56.554 (KSI)	74.925 (KSI)	22 (%)
103011	261003504A	57.762 (KSI)	75.055 (KSI)	24 (%)
103011	261003505A	57.772 (KSI)	75.493 (KSI)	23 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
103010	261003504A	12	18.0000	7.5000	12.2000	74.400	7896	0000111323	000260	1001313495
103011	261003504A	12	18.0000	7.5000	12.2000	74.400	7896	0000111323	000260	1001313495
103011	261003506A	12	18.0000	7.5000	12.2000	74.400	7896	0000111323	000260	1001313495
103011	261003507A	12	18.0000	7.5000	12.2000	74.400	7896	0000111323	000260	1001313495

FIN DE DATOS