




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 11.09.2010	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
206574	ASTM A-36/A-572-50	0.162	0.825	0.017	0.006	0.217	0.011	0.017	0.013	0.008	0.033	0.004	0.009	0.004
206575	ASTM A-36/A-572-50	0.159	0.834	0.020	0.007	0.197	0.017	0.019	0.015	0.011	0.032	0.005	0.008	0.004

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
206574	261007681A	57.871(KSI)	74.217(KSI)	24(%)
206574	261007682A	58.014(KSI)	74.108(KSI)	26(%)
206575	261007707A	58.496(KSI)	74.449(KSI)	25(%)
206575	261007708A	59.986(KSI)	76.669(KSI)	26(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
206574	261007715A	12	18.0000	7.5000	12.2000	74.400	8982	0000115080	000020	1001365522
206575	261007713A	12	18.0000	7.5000	12.2000	74.400	8982	0000115080	000020	1001365522
206575	261007714A	12	18.0000	7.5000	12.2000	74.400	8982	0000115080	000020	1001365522
206575	261007715A	12	18.0000	7.5000	12.2000	74.400	8982	0000115080	000020	1001365522

FIN DE DATOS