




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 13.09.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
295580	ASTM A-36/A-572-50	0.199	0.852	0.016	0.004	0.226	0.048	0.027	0.026	0.009	0.027	0.005	0.005	0.004
PRUEBAS AL PRODUCTO														
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.										
295580	260905270A	61.598 (KSI)	78.729 (KSI)	22 (%)										
295580	260905271A	62.642 (KSI)	79.031 (KSI)	21 (%)										
PRODUCTO EMBARCADO														
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA				
295580	260905271A	12	18.0000	6.0000	12.2000	68.400	8983	0000115081	000020	1001366231				
295580	260905273A	12	18.0000	6.0000	12.2000	68.400	8983	0000115081	000020	1001366231				
295580	260905275A	12	18.0000	6.0000	12.2000	68.400	8983	0000115081	000020	1001366231				
FIN DE DATOS														