




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 14.09.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
106769	ASTM A-36/A-572-50	0.156	0.829	0.022	0.008	0.209	0.030	0.023	0.018	0.006	0.029	0.005	0.008	0.004
106777	ASTM A-36/A-572-50	0.146	0.884	0.018	0.009	0.231	0.011	0.021	0.011	0.007	0.030	0.004	0.007	0.005

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
106769	261008282A	59.777 (KSI)	75.175 (KSI)	22 (%)
106769	261008283A	58.556 (KSI)	76.123 (KSI)	21 (%)
106777	261008331A	59.341 (KSI)	76.424 (KSI)	22 (%)
106777	261008332A	58.011 (KSI)	77.199 (KSI)	23 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
106769	261008282A	15	12.0000	8.0000	12.2000	59.520	8985	0000115141	000120	1001366753
106769	261008283A	15	12.0000	8.0000	12.2000	59.520	8985	0000115141	000120	1001366753
106777	261008334A	15	12.0000	8.0000	12.2000	59.520	8985	0000115141	000120	1001366753

FIN DE DATOS