




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 22.09.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
288343	ASTM A-36/A-572-50	0.191	0.840	0.009	0.005	0.237	0.020	0.020	0.020	0.006	0.034	0.002	0.006	0.003
PRUEBAS AL PRODUCTO														
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.										
288343	260816408A	62.387 (KSI)	76.906 (KSI)	22 (%)										
288343	260816409A	64.251 (KSI)	78.118 (KSI)	21 (%)										
PRODUCTO EMBARCADO														
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA				
288343	260704976A	15	14.0000	6.7500	12.2000	50.592	7622	0000110017	000090	1001369985				
288343	260704991A	15	14.0000	6.7500	12.2000	50.592	7622	0000110017	000090	1001369985				
288343	260704992A	15	14.0000	6.7500	12.2000	50.592	7622	0000110017	000090	1001369985				
288343	260704995A	5	14.0000	6.7500	12.2000	50.592	7622	0000110017	000090	1001369985				
FIN DE DATOS														