




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 23.09.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			


COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI	
100469	ASTM A-36/A-572-50	0.175	0.868	0.012	0.006	0.223	0.017	0.020	0.021	0.004	0.022	0.003	0.008	0.003	
104035	ASTM A-36/A-572-50	0.149	0.850	0.014	0.006	0.197	0.032	0.050	0.028	0.014	0.036	0.002	0.007	0.003	
105701	ASTM A-36/A-572-50	0.163	0.864	0.021	0.004	0.239	0.035	0.031	0.025	0.007	0.027	0.004	0.008	0.004	
106050	ASTM A-36/A-572-50	0.171	0.870	0.022	0.007	0.250	0.030	0.020	0.020	0.006	0.038	0.003	0.008	0.003	
106052	ASTM A-36/A-572-50	0.147	0.850	0.022	0.004	0.241	0.020	0.017	0.019	0.007	0.036	0.005	0.011	0.003	
205504	ASTM A-36/A-572-50	0.171	0.872	0.014	0.007	0.188	0.024	0.014	0.020	0.006	0.035	0.004	0.008	0.003	
401854	ASTM A-36/A-572-50	0.169	0.884	0.017	0.005	0.224	0.025	0.023	0.027	0.008	0.030	0.002	0.005	0.002	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
100469	261000728A	64.453(KSI)	79.037(KSI)	23(%)
100469	261000729A	65.122(KSI)	79.439(KSI)	21(%)
100469	261008117A	67.455(KSI)	79.898(KSI)	25(%)
100469	261008118A	64.453(KSI)	79.037(KSI)	23(%)
104035	261008080A	65.574(KSI)	79.881(KSI)	22(%)
104035	261008081A	65.400(KSI)	79.458(KSI)	20(%)
105701	261007345A	62.532(KSI)	75.470(KSI)	25(%)
105701	261007346A	62.248(KSI)	75.899(KSI)	24(%)
106050	261008014A	69.953(KSI)	79.492(KSI)	25(%)
106050	261008015A	68.316(KSI)	79.438(KSI)	25(%)
106050	261008035A	69.953(KSI)	79.492(KSI)	25(%)
106052	261008051A	67.114(KSI)	79.698(KSI)	22(%)
106052	261008052A	66.470(KSI)	79.645(KSI)	21(%)
205504	261006397A	53.653(KSI)	72.710(KSI)	25(%)
205504	261006398A	53.500(KSI)	72.514(KSI)	24(%)
205504	261008113A	64.254(KSI)	78.532(KSI)	25(%)
401854	261004873A	71.353(KSI)	78.820(KSI)	24(%)
401854	261004874A	71.821(KSI)	79.891(KSI)	24(%)
401854	261008173A	63.332(KSI)	77.863(KSI)	26(%)
401854	261008174A	63.332(KSI)	77.863(KSI)	26(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
100469	261008182B	25	8.0000	4.0000	12.2000	19.344	8987	0000115143	000010	1001370409
104035	261008089A	35	8.0000	4.0000	12.2000	19.344	8987	0000115143	000010	1001370409
105701	261007351A	30	8.0000	5.2500	12.2000	31.248	8980	0000115161	000050	1001370409

EMITIO : S0550133



CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 23.09.2010	PAGINA 2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
106050	261008182B	25	8.0000	4.0000	12.2000	19.344	8987	0000115143	000010	1001370409
106052	261008182B	25	8.0000	4.0000	12.2000	19.344	8987	0000115143	000010	1001370409
106052	261008727A	5	8.0000	4.0000	12.2000	19.344	8987	0000115143	000010	1001370409
205504	261008182B	25	8.0000	4.0000	12.2000	19.344	8987	0000115143	000010	1001370409
401854	261008180C	10	8.0000	4.0000	12.2000	22.320	8987	0000115143	000020	1001370409

FIN DE DATOS