




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 23.10.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
107459	ASTM A-36/A-572-50	0.150	0.810	0.016	0.005	0.200	0.020	0.020	0.020	0.006	0.028	0.004	0.006	0.003
207367	ASTM A-36/A-572-50	0.155	0.832	0.017	0.007	0.186	0.023	0.021	0.018	0.004	0.028	0.004	0.007	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
107459	261009768A	64.336 (KSI)	76.946 (KSI)	24 (%)
107459	261009769A	62.572 (KSI)	75.705 (KSI)	25 (%)
207367	261009783A	63.368 (KSI)	76.873 (KSI)	24 (%)
207367	261009784A	65.024 (KSI)	77.717 (KSI)	23 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
107459	261009781A	30	12.0000	4.0000	12.2000	28.272	8979	0000115159	000080	1001383157
207367	261009787A	30	12.0000	4.0000	12.2000	28.272	8979	0000115159	000080	1001383157
207367	261009788A	30	12.0000	4.0000	12.2000	28.272	8979	0000115159	000080	1001383157

FIN DE DATOS
