




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 30.10.2010	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
207851	ASTM A-36/A-572-50	0.147	0.849	0.020	0.008	0.223	0.035	0.025	0.021	0.008	0.031	0.003	0.006	0.004
PRUEBAS AL PRODUCTO														
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.										
207851	261010333A	60.553 (KSI)	75.583 (KSI)	25 (%)										
207851	261010334A	62.254 (KSI)	77.178 (KSI)	27 (%)										
PRODUCTO EMBARCADO														
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA				
207851	261010336A	12	12.0000	6.5000	12.2000	52.080	8979	0000115159	000060	1001386284				
207851	261010342A	12	12.0000	6.5000	12.2000	52.080	8979	0000115159	000060	1001386284				
207851	261010343A	12	12.0000	6.5000	12.2000	52.080	8979	0000115159	000060	1001386284				
207851	261010344A	12	12.0000	6.5000	12.2000	52.080	8979	0000115159	000060	1001386284				
FIN DE DATOS														