




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 04.12.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
107079	ASTM A-36/A-572-50	0.167	0.868	0.013	0.005	0.208	0.035	0.020	0.021	0.007	0.032	0.003	0.007	0.003
207053	ASTM A-36/A-572-50	0.164	0.845	0.021	0.007	0.212	0.022	0.021	0.020	0.006	0.028	0.002	0.007	0.002

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
107079	261009040A	61.964 (KSI)	78.837 (KSI)	25 (%)
107079	261009041A	62.685 (KSI)	77.995 (KSI)	26 (%)
207053	261009095A	61.212 (KSI)	74.038 (KSI)	25 (%)
207053	261009096A	61.963 (KSI)	75.536 (KSI)	25 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
107079	261009044A	25	8.0000	5.2500	12.2000	26.784	9532	0000116900	000100	1001400337
107079	261009045A	25	8.0000	5.2500	12.2000	26.784	9532	0000116900	000100	1001400337
107079	261009049A	25	8.0000	5.2500	12.2000	26.784	9532	0000116900	000100	1001400337
207053	261009099A	25	8.0000	5.2500	12.2000	26.784	9532	0000116900	000100	1001400337

FIN DE DATOS