




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 16.12.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
109012	ASTM A-36/A-572-50	0.180	0.830	0.014	0.008	0.222	0.025	0.045	0.028	0.013	0.034	0.003	0.006	0.003
PRUEBAS AL PRODUCTO														
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.										
109012	261012582A	66.231(KSI)	77.560(KSI)	22(%)										
109012	261012583A	70.739(KSI)	79.061(KSI)	21(%)										
PRODUCTO EMBARCADO														
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA				
109012	261012586A	48	6.0000	4.0000	12.2000	13.392	9532	0000116900	000040	1001405570				
109012	261012587A	48	6.0000	4.0000	12.2000	13.392	9532	0000116900	000040	1001405570				
109012	261012592A	48	6.0000	4.0000	12.2000	13.392	9532	0000116900	000040	1001405570				
109012	261012593A	48	6.0000	4.0000	12.2000	13.392	9532	0000116900	000040	1001405570				
FIN DE DATOS														