




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 13.01.2011	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
210130	ASTM A-36/A-572-50	0.175	0.855	0.023	0.009	0.188	0.019	0.022	0.018	0.007	0.035	0.005	0.008	0.003
210132	ASTM A-36/A-572-50	0.165	0.850	0.012	0.007	0.173	0.017	0.019	0.018	0.006	0.032	0.003	0.007	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
210130	261100608A	61.759 (KSI)	76.169 (KSI)	25 (%)
210130	261100609A	61.540 (KSI)	74.799 (KSI)	26 (%)
210132	261100593A	54.139 (KSI)	72.985 (KSI)	26 (%)
210132	261100595A	54.139 (KSI)	72.985 (KSI)	26 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
210130	261100608A	12	16.0000	7.0000	12.2000	74.400	9683	0000117445	000080	1001416879
210132	261100606A	12	16.0000	7.0000	12.2000	74.400	9683	0000117445	000080	1001416879
210132	261100607A	12	16.0000	7.0000	12.2000	74.400	9683	0000117445	000080	1001416879
210132	261100608A	12	16.0000	7.0000	12.2000	74.400	9683	0000117445	000080	1001416879

FIN DE DATOS