




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 15.01.2011	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
110063	ASTM A-36/A-572-50	0.161	0.840	0.018	0.007	0.174	0.019	0.020	0.017	0.005	0.030	0.003	0.007	0.003
210130	ASTM A-36/A-572-50	0.175	0.855	0.023	0.009	0.188	0.019	0.022	0.018	0.007	0.035	0.005	0.008	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
110063	261100221A	56.297(KSI)	72.752(KSI)	25(%)
110063	261100222A	57.171(KSI)	74.004(KSI)	24(%)
210130	261100608A	61.759(KSI)	76.169(KSI)	25(%)
210130	261100609A	61.540(KSI)	74.799(KSI)	26(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
110063	261100225A	8	18.0000	7.5000	12.2000	96.720	9683	0000117445	000090	1001417510
110063	261100227A	8	18.0000	7.5000	12.2000	96.720	9683	0000117445	000090	1001417510
110063	261100229A	8	18.0000	7.5000	12.2000	96.720	9683	0000117445	000090	1001417510
210130	261100618A	12	16.0000	7.0000	12.2000	74.400	9683	0000117445	000080	1001417510
210130	261100620A	12	16.0000	7.0000	12.2000	74.400	9683	0000117445	000080	1001417510

FIN DE DATOS