




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 25.01.2011	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
110646	ASTM A-36/A-572-50	0.154	0.832	0.023	0.006	0.163	0.025	0.025	0.025	0.006	0.020	0.004	0.007	0.003
PRUEBAS AL PRODUCTO														
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.										
110646	261101108A	56.205 (KSI)	72.618 (KSI)	24 (%)										
110646	261101109A	64.865 (KSI)	75.676 (KSI)	26 (%)										
PRODUCTO EMBARCADO														
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA				
110646	261101108A	20	10.0000	5.7500	12.2000	38.688	9683	0000117445	000020	1001421037				
110646	261101110A	24	10.0000	5.7500	12.2000	38.688	9683	0000117445	000020	1001421037				
110646	261101113A	24	10.0000	5.7500	12.2000	38.688	9683	0000117445	000020	1001421037				
FIN DE DATOS														