




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 02.02.2011	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			


COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
210473	ASTM A-36/A-572-50	0.163	0.841	0.015	0.004	0.167	0.016	0.014	0.020	0.005	0.034	0.004	0.006	0.002
210474	ASTM A-36/A-572-50	0.169	0.860	0.021	0.006	0.160	0.020	0.020	0.020	0.006	0.036	0.005	0.008	0.003
210478	ASTM A-36/A-572-50	0.157	0.845	0.021	0.006	0.178	0.020	0.029	0.019	0.005	0.032	0.005	0.007	0.004
210486	ASTM A-36/A-572-50	0.159	0.862	0.019	0.006	0.161	0.025	0.018	0.020	0.007	0.025	0.003	0.006	0.003
210519	ASTM A-36/A-572-50	0.148	0.839	0.018	0.007	0.169	0.026	0.019	0.018	0.007	0.038	0.003	0.007	0.003
210520	ASTM A-36/A-572-50	0.152	0.839	0.017	0.006	0.171	0.029	0.018	0.020	0.006	0.038	0.002	0.007	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
210473	261101159A	66.010 (KSI)	79.550 (KSI)	26 (%)
210473	261101160A	65.005 (KSI)	78.454 (KSI)	25 (%)
210474	261101126A	62.383 (KSI)	75.209 (KSI)	23 (%)
210474	261101127A	62.650 (KSI)	75.993 (KSI)	22 (%)
210478	261101151A	65.406 (KSI)	77.810 (KSI)	22 (%)
210478	261101152A	64.212 (KSI)	76.496 (KSI)	22 (%)
210486	261100957A			
210486	261101126A	63.921 (KSI)	77.742 (KSI)	22 (%)
210486	261101127A	62.620 (KSI)	76.283 (KSI)	23 (%)
210519	261101404A	61.768 (KSI)	74.121 (KSI)	26 (%)
210519	261101405A	61.935 (KSI)	74.409 (KSI)	27 (%)
210520	261101417A	63.430 (KSI)	75.944 (KSI)	25 (%)
210520	261101418A	61.308 (KSI)	75.027 (KSI)	26 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
210473	261101161A	20	10.0000	5.7500	12.2000	32.736	9683	0000117445	000010	1001424531
210473	261101167A	20	10.0000	5.7500	12.2000	32.736	9683	0000117445	000010	1001424531
210474	261101129A	20	10.0000	5.7500	12.2000	32.736	9683	0000117445	000010	1001424531
210474	261101135A	20	10.0000	5.7500	12.2000	32.736	9683	0000117445	000010	1001424531
210478	261101161A	20	10.0000	5.7500	12.2000	32.736	9683	0000117445	000010	1001424531
210478	261101167A	20	10.0000	5.7500	12.2000	32.736	9683	0000117445	000010	1001424531
210486	261101129A	20	10.0000	5.7500	12.2000	32.736	9683	0000117445	000010	1001424531
210486	261101135A	20	10.0000	5.7500	12.2000	32.736	9683	0000117445	000010	1001424531
210519	261101417A	20	10.0000	5.7500	12.2000	44.640	9683	0000117445	000030	1001424531
210520	261101417A	20	10.0000	5.7500	12.2000	44.640	9683	0000117445	000030	1001424531

EMITIO : S0558151



CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 02.02.2011	PAGINA 2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
210520	261101425A	20	10.0000	5.7500	12.2000	44.640	9683	0000117445	000030	1001424531
FIN DE DATOS										