




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 16.02.2011	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI	
210128	ASTM A-36/A-572-50	0.151	0.836	0.013	0.010	0.183	0.020	0.015	0.018	0.006	0.032	0.005	0.009	0.004	
210274	ASTM A-36/A-572-50	0.152	0.856	0.011	0.007	0.222	0.031	0.019	0.018	0.007	0.029	0.004	0.009	0.004	
403922	ASTM A-36/A-572-50	0.182	0.861	0.016	0.010	0.187	0.023	0.021	0.022	0.005	0.047	0.003	0.007	0.004	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
210128	261100541A	60.061(KSI)	75.363(KSI)	23(%)
210128	261100542A	58.869(KSI)	74.061(KSI)	22(%)
210128	261100583A	60.061(KSI)	75.363(KSI)	23(%)
210274	261100943A	55.894(KSI)	74.980(KSI)	25(%)
210274	261100944A	56.541(KSI)	75.236(KSI)	25(%)
403922	261011088A	65.704(KSI)	79.537(KSI)	22(%)
403922	261011089A	65.147(KSI)	79.009(KSI)	21(%)
403922	261011540A	65.704(KSI)	79.537(KSI)	22(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
210128	261100541A	10	16.0000	7.0000	12.2000	66.960	9925	0000118451	000050	1001429568
210274	261100946A	15	12.0000	8.0000	12.2000	59.520	9683	0000117445	000040	1001429568
403922	261011544A	28	10.0000	4.0000	12.2000	25.296	9925	0000118451	000090	1001429568
403922	261011546A	28	10.0000	4.0000	12.2000	25.296	9925	0000118451	000090	1001429568

FIN DE DATOS