




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 23.03.2011	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI	
112223	ASTM A-36/A-572-50	0.154	0.838	0.015	0.006	0.168	0.028	0.030	0.021	0.006	0.033	0.003	0.006	0.003	
112224	ASTM A-36/A-572-50	0.153	0.835	0.013	0.005	0.174	0.016	0.021	0.019	0.006	0.031	0.002	0.006	0.003	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
112223	261102912A	63.324(KSI)	78.304(KSI)	21(%)
112223	261102913A	62.465(KSI)	78.253(KSI)	21(%)
112224	261102921A	62.222(KSI)	77.949(KSI)	22(%)
112224	261102922A	63.745(KSI)	78.507(KSI)	22(%)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO
112223	261102916A	42	12.0000	4.0000	12.2000	20.832	9926	0000118664
112223	261102917A	42	12.0000	4.0000	12.2000	20.832	9926	0000118664
112224	261102926A	42	12.0000	4.0000	12.2000	20.832	9926	0000118664

COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA
112223	261102916A	000070	1001444808
112223	261102917A	000070	1001444808
112224	261102926A	000070	1001444808

FIN DE DATOS