




CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	07.04.2011	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI	
112441	ASTM A-36/A-572-50	0.167	0.830	0.020	0.006	0.189	0.030	0.025	0.022	0.007	0.030	0.005	0.007	0.005	
112442	ASTM A-36/A-572-50	0.163	0.861	0.014	0.007	0.187	0.021	0.022	0.019	0.006	0.032	0.005	0.006	0.004	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
112441	261103355A	57.549(KSI)	73.934(KSI)	27(%)
112441	261103356A	58.156(KSI)	74.266(KSI)	25(%)
112442	261103368A	55.793(KSI)	72.688(KSI)	26(%)
112442	261103369A	56.834(KSI)	73.459(KSI)	28(%)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO
112441	261103363A	12	14.0000	8.0000	12.2000	71.424	10056	0000118997
112442	261103369A	12	14.0000	8.0000	12.2000	71.424	10056	0000118997
112442	261103370A	12	14.0000	8.0000	12.2000	71.424	10056	0000118997

COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA
112441	261103363A	000050	1001451634
112442	261103369A	000050	1001451634
112442	261103370A	000050	1001451634

FIN DE DATOS