




CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	08.04.2011	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
212399	ASTM A-36/A-572-50	0.164	0.845	0.017	0.009	0.182	0.016	0.016	0.015	0.006	0.034	0.004	0.007	0.003
410822	ASTM A-36/A-572-50	0.162	0.819	0.013	0.006	0.184	0.017	0.019	0.022	0.007	0.024	0.004	0.010	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
212399	261103288A	59.384(KSI)	73.584(KSI)	27(%)
212399	261103289A	60.038(KSI)	73.991(KSI)	25(%)
410822	261102620A	60.418(KSI)	74.754(KSI)	25(%)
410822	261102698A	61.863(KSI)	75.554(KSI)	23(%)
410822	261102699A	60.418(KSI)	74.754(KSI)	25(%)
410822	261102742A	59.949(KSI)	76.844(KSI)	22(%)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO
212399	261103290A	15	14.0000	8.0000	12.2000	63.984	10056	0000118997
212399	261103291A	15	14.0000	8.0000	12.2000	63.984	10056	0000118997
212399	261103294A	15	14.0000	8.0000	12.2000	63.984	10056	0000118997
212399	261103296A	15	14.0000	8.0000	12.2000	63.984	10056	0000118997
410822	261102790A	13	10.0000	5.7500	12.2000	32.736	10056	0000118997

COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA
212399	261103290A	000040	1001451907
212399	261103291A	000040	1001451907
212399	261103294A	000040	1001451907
212399	261103296A	000040	1001451907
410822	261102790A	000010	1001451907

FIN DE DATOS