




CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	19.05.2011	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI	
213753	ASTM A-36/A-572-50	0.178	0.900	0.014	0.005	0.188	0.022	0.028	0.019	0.004	0.031	0.004	0.009	0.004	
213808	ASTM A-36/A-572-50	0.151	0.834	0.015	0.005	0.173	0.036	0.027	0.034	0.007	0.027	0.003	0.008	0.003	
213809	ASTM A-36/A-572-50	0.159	0.842	0.012	0.009	0.174	0.031	0.015	0.019	0.005	0.035	0.003	0.006	0.002	
213811	ASTM A-36/A-572-50	0.150	0.846	0.019	0.008	0.158	0.029	0.018	0.018	0.005	0.050	0.004	0.007	0.003	
213812	ASTM A-36/A-572-50	0.152	0.844	0.014	0.005	0.162	0.014	0.014	0.019	0.004	0.027	0.004	0.008	0.003	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
213753	261105353A	62.041 (KSI)	76.930 (KSI)	23(%)
213753	261105354A	61.670 (KSI)	76.210 (KSI)	22(%)
213808	261105432A	64.213 (KSI)	77.415 (KSI)	23(%)
213808	261105433A	62.834 (KSI)	77.060 (KSI)	22(%)
213809	261105442A	64.684 (KSI)	76.705 (KSI)	24(%)
213809	261105443A	64.583 (KSI)	76.116 (KSI)	23(%)
213811	261105469A	65.847 (KSI)	77.819 (KSI)	22(%)
213811	261105470A	65.400 (KSI)	77.772 (KSI)	23(%)
213812	261105426A	61.485 (KSI)	77.012 (KSI)	22(%)
213812	261105427A	63.369 (KSI)	79.365 (KSI)	24(%)


PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO
213753	261105393A	28	10.0000	4.0000	12.2000	28.272	10549	0000509233
213808	261105499A	35	8.0000	5.2500	12.2000	26.784	10549	0000509233
213809	261105444A	35	8.0000	5.2500	12.2000	26.784	10549	0000509233
213809	261105499A	35	8.0000	5.2500	12.2000	26.784	10549	0000509233
213809	261105500A	35	8.0000	5.2500	12.2000	26.784	10549	0000509233
213811	261105524A	30	8.0000	5.2500	12.2000	26.784	10549	0000509233
213812	261105499A	35	8.0000	5.2500	12.2000	26.784	10549	0000509233

COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA
213753	261105393A	000050	1001469294
213808	261105499A	000020	1001469294
213809	261105444A	000020	1001469294
213809	261105499A	000020	1001469294
213809	261105500A	000020	1001469294

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : S0550133



CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	19.05.2011	PAGINA	2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

+-----+ PRODUCTO EMBARCADO +-----+			
COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA
213811	261105524A	000020	1001469294
213812	261105499A	000020	1001469294
+-----+ FIN DE DATOS +-----+			