




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 08.11.2011	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI	
217047	ASTM A-36/A-572-50	0.150	0.830	0.020	0.006	0.178	0.014	0.016	0.018	0.006	0.033	0.001	0.006	0.002	
217279	ASTM A-36/A-572-50	0.141	0.810	0.016	0.007	0.184	0.026	0.022	0.019	0.005	0.031	0.002	0.005	0.003	
217284	ASTM A-36/A-572-50	0.147	0.849	0.022	0.009	0.179	0.019	0.016	0.017	0.004	0.028	0.004	0.008	0.003	
413632	ASTM A-36/A-572-50	0.158	0.845	0.017	0.010	0.162	0.013	0.020	0.016	0.004	0.033	0.003	0.007	0.002	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
217047	261111640A	61.665(KSI)	72.237(KSI)	26(%)
217047	261111641A	61.665(KSI)	74.292(KSI)	28(%)
217279	261112051A	65.313(KSI)	78.629(KSI)	23(%)
217279	261112052A	63.065(KSI)	75.168(KSI)	22(%)
217284	261112076A	65.083(KSI)	77.480(KSI)	22(%)
217284	261112077A	63.819(KSI)	77.319(KSI)	23(%)
413632	261112088A	68.020(KSI)	79.306(KSI)	23(%)
413632	261112089A	70.649(KSI)	79.213(KSI)	24(%)


PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO
217047	261111881E	4	8.0000	5.2500	12.2000	26.784	11137	0000510184
217279	261112056C	14	8.0000	5.2500	12.2000	26.784	11137	0000510184
217279	261112056D	14	8.0000	5.2500	12.2000	26.784	11137	0000510184
217279	261112056E	5	8.0000	5.2500	12.2000	26.784	11137	0000510184
217284	261112080B	14	8.0000	5.2500	12.2000	26.784	11137	0000510184
217284	261112080C	14	8.0000	5.2500	12.2000	26.784	11137	0000510184
217284	261112080D	6	8.0000	5.2500	12.2000	26.784	11137	0000510184
413632	261112096B	14	8.0000	5.2500	12.2000	26.784	11137	0000510184
413632	261112096C	14	8.0000	5.2500	12.2000	26.784	11137	0000510184
413632	261112096D	7	8.0000	5.2500	12.2000	26.784	11137	0000510184

COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA
217047	261111881E	000010	1001541351
217279	261112056C	000010	1001541351
217279	261112056D	000010	1001541351
217279	261112056E	000010	1001541351
217284	261112080B	000010	1001541351

EMITIO : S0550188

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL



CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	08.11.2011	PAGINA	2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

+-----+ PRODUCTO EMBARCADO +-----+			
COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA
217284	261112080C	000010	1001541351
217284	261112080D	000010	1001541351
413632	261112096B	000010	1001541351
413632	261112096C	000010	1001541351
413632	261112096D	000010	1001541351
+-----+ FIN DE DATOS +-----+			