




CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	29.11.2011	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI	
118187	ASTM A-36/A-572-50	0.156	0.840	0.010	0.010	0.155	0.027	0.022	0.022	0.007	0.034	0.003	0.007	0.003	
218048	ASTM A-36/A-572-50	0.153	0.870	0.017	0.010	0.224	0.020	0.015	0.020	0.007	0.035	0.003	0.009	0.004	
218049	ASTM A-36/A-572-50	0.160	0.880	0.018	0.007	0.214	0.023	0.018	0.022	0.007	0.036	0.004	0.008	0.004	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
118187	261113861A	58.492(KSI)	72.479(KSI)	24(%)
118187	261113862A	56.206(KSI)	72.152(KSI)	27(%)
118187	261116109A	58.492(KSI)	72.479(KSI)	24(%)
218048	261113968A	70.646(KSI)	77.939(KSI)	27(%)
218048	261113969A	71.591(KSI)	79.343(KSI)	26(%)
218048	261116097A	59.604(KSI)	74.244(KSI)	27(%)
218048	261116098A	60.743(KSI)	76.127(KSI)	26(%)
218049	261113859A	57.107(KSI)	71.450(KSI)	24(%)
218049	261113860A	60.381(KSI)	72.509(KSI)	26(%)
218049	261113954A	72.536(KSI)	79.403(KSI)	25(%)
218049	261113955A	70.017(KSI)	79.150(KSI)	25(%)
218049	261116104A	57.107(KSI)	71.450(KSI)	24(%)


PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO
118187	261116109A	15	8.0000	5.2500	12.2000	31.248	11137	0000510184
218048	261116104A	15	8.0000	5.2500	12.2000	31.248	11137	0000510184
218049	261116104A	15	8.0000	5.2500	12.2000	31.248	11137	0000510184
218049	261116105A	15	8.0000	5.2500	12.2000	31.248	11137	0000510184
218049	261116106A	15	8.0000	5.2500	12.2000	31.248	11137	0000510184
218049	261116107A	15	8.0000	5.2500	12.2000	31.248	11137	0000510184
218049	261116108A	15	8.0000	5.2500	12.2000	31.248	11137	0000510184
218049	261116109A	15	8.0000	5.2500	12.2000	31.248	11137	0000510184

COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA
118187	261116109A	000020	1001550414
218048	261116104A	000020	1001550414
218049	261116104A	000020	1001550414
218049	261116105A	000020	1001550414

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : S0558151



CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	29.11.2011	PAGINA	2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

+-----+ PRODUCTO EMBARCADO +-----+			
COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA
218049	261116106A	000020	1001550414
218049	261116107A	000020	1001550414
218049	261116108A	000020	1001550414
218049	261116109A	000020	1001550414
+-----+ FIN DE DATOS +-----+			