



<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 04.12.2011	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA</b>  PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI	
118777	ASTM A-36/A-572-50	0.161	0.839	0.017	0.006	0.165	0.024	0.021	0.019	0.004	0.031	0.002	0.007	0.004	
218301	ASTM A-36/A-572-50	0.161	0.864	0.023	0.006	0.203	0.022	0.023	0.022	0.008	0.033	0.005	0.007	0.005	
218589	ASTM A-36/A-572-50	0.167	0.842	0.016	0.005	0.163	0.025	0.020	0.020	0.006	0.033	0.001	0.007	0.004	
218591	ASTM A-36/A-572-50	0.161	0.872	0.026	0.009	0.162	0.021	0.025	0.018	0.006	0.039	0.003	0.006	0.004	
413086	ASTM A-36/A-572-50	0.161	0.846	0.021	0.010	0.206	0.023	0.023	0.017	0.010	0.029	0.004	0.007	0.003	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
118777	261115177A	59.544 (KSI)	74.929 (KSI)	24(%)
118777	261115178A	57.611 (KSI)	73.789 (KSI)	26(%)
118777	261115215A	59.544 (KSI)	74.929 (KSI)	24(%)
218301	261114454A	60.611 (KSI)	74.961 (KSI)	23(%)
218301	261114455A	58.583 (KSI)	73.814 (KSI)	22(%)
218589	261115158A	59.289 (KSI)	73.621 (KSI)	26(%)
218589	261115159A	55.528 (KSI)	71.449 (KSI)	25(%)
218591	261115145A	59.799 (KSI)	73.223 (KSI)	22(%)
218591	261115148A	58.807 (KSI)	73.001 (KSI)	25(%)
413086	261110264A	65.989 (KSI)	77.488 (KSI)	25(%)
413086	261110265A	64.624 (KSI)	77.251 (KSI)	24(%)
413086	261114478A	58.837 (KSI)	74.649 (KSI)	24(%)


PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO
118777	261115184A	6	14.0000	8.0000	12.2000	71.424	11245	0000510403
218301	261114459A	6	18.0000	7.5000	12.2000	74.400	11245	0000510403
218589	261115158A	6	14.0000	8.0000	12.2000	71.424	11245	0000510403
218589	261115159A	6	14.0000	8.0000	12.2000	71.424	11245	0000510403
218589	261115160A	6	14.0000	8.0000	12.2000	71.424	11245	0000510403
218591	261115158A	6	14.0000	8.0000	12.2000	71.424	11245	0000510403
413086	261114480A	6	18.0000	7.5000	12.2000	74.400	11245	0000510403
413086	261114481A	6	18.0000	7.5000	12.2000	74.400	11245	0000510403

COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA
118777	261115184A	000080	1001552394
218301	261114459A	000130	1001552394

EMITIO : S0550188

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL



<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 04.12.2011	<b>PAGINA</b> 2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.   <b>ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA</b> PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

+-----+ PRODUCTO EMBARCADO -----+			
COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA
218589	261115158A	000080	1001552394
218589	261115159A	000080	1001552394
218589	261115160A	000080	1001552394
218591	261115158A	000080	1001552394
413086	261114480A	000130	1001552394
413086	261114481A	000130	1001552394
+-----+ FIN DE DATOS -----+			