



CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	08.12.2011	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA. ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI	
119439	ASTM A-36/A-572-50	0.151	0.812	0.012	0.006	0.157	0.029	0.021	0.016	0.005	0.038	0.003	0.007	0.003	
PRUEBAS AL PRODUCTO															
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO		R. TENSION		%ELON.									
119439	261116293A	64.600(KSI)		77.520(KSI)		28(%)									
119439	261116294A	64.881(KSI)		77.857(KSI)		27(%)									
PRODUCTO EMBARCADO															
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO							
119439	261116284A	30	12.0000	4.0000	12.2000	28.272	11107	0000510178							
119439	261116285A	30	12.0000	4.0000	12.2000	28.272	11107	0000510178							
119439	261116286A	30	12.0000	4.0000	12.2000	28.272	11107	0000510178							
COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA												
119439	261116284A	000060	1001554016												
119439	261116285A	000060	1001554016												
119439	261116286A	000060	1001554016												
FIN DE DATOS															