




CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	03.02.2012	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.   <b>ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA</b> PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI	
120010	ASTM A-36/A-572-50	0.171	0.869	0.018	0.010	0.210	0.028	0.018	0.019	0.010	0.030	0.002	0.011	0.004	
120012	ASTM A-36/A-572-50	0.146	0.810	0.021	0.010	0.152	0.028	0.025	0.014	0.010	0.033	0.003	0.007	0.003	
219668	ASTM A-36/A-572-50	0.152	0.827	0.015	0.004	0.166	0.032	0.017	0.017	0.004	0.028	0.001	0.008	0.003	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
120010	261116933A	59.675 (KSI)	74.409 (KSI)	26 (%)
120010	261116935A	60.365 (KSI)	74.084 (KSI)	24 (%)
120012	261117085A	57.141 (KSI)	73.599 (KSI)	25 (%)
120012	261117086A	60.485 (KSI)	75.881 (KSI)	25 (%)
219668	261117253A	59.683 (KSI)	75.046 (KSI)	27 (%)
219668	261117285A	60.701 (KSI)	77.364 (KSI)	26 (%)
219668	261117286A	59.683 (KSI)	75.046 (KSI)	27 (%)
219668	261201457A	61.073 (KSI)	72.706 (KSI)	25 (%)


PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO
120010	261117076B	4	12.0000	8.0000	12.2000	74.400	11917	0000511131
120010	261117076C	4	12.0000	8.0000	12.2000	74.400	11917	0000511131
120010	261117076D	4	12.0000	8.0000	12.2000	74.400	11917	0000511131
120012	261117087B	4	12.0000	8.0000	12.2000	74.400	11917	0000511131
120012	261117087C	4	12.0000	8.0000	12.2000	74.400	11917	0000511131
120012	261117087D	4	12.0000	8.0000	12.2000	74.400	11917	0000511131
219668	261117292B	20	8.0000	4.0000	12.2000	22.320	11917	0000511131
219668	261117292C	20	8.0000	4.0000	12.2000	22.320	11917	0000511131

PRODUCTO EMBARCADO			
COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA
120010	261117076B	000050	1001574937
120010	261117076C	000050	1001574937
120010	261117076D	000050	1001574937
120012	261117087B	000050	1001574937
120012	261117087C	000050	1001574937
120012	261117087D	000050	1001574937
219668	261117292B	000080	1001574937
219668	261117292C	000080	1001574937

EMITIO : S0557849A

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL



<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 03.02.2012	<b>PAGINA</b> 2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			 <b>ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA</b>
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

FIN DE DATOS