




CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	27.06.2012	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
123310	ASTM A-36/A-572-50	0.155	0.838	0.023	0.008	0.180	0.028	0.023	0.018	0.009	0.038	0.004	0.008	0.003
124547	ASTM A-36/A-572-50	0.166	0.849	0.019	0.006	0.172	0.035	0.026	0.022	0.006	0.042	0.004	0.006	0.002
124624	ASTM A-36/A-572-50	0.155	0.875	0.013	0.008	0.164	0.026	0.021	0.020	0.005	0.037	0.003	0.010	0.003
223139	ASTM A-36/A-572-50	0.164	0.865	0.016	0.004	0.169	0.024	0.017	0.016	0.008	0.036	0.004	0.007	0.003
223453	ASTM A-36/A-572-50	0.152	0.833	0.021	0.010	0.177	0.016	0.017	0.016	0.020	0.045	0.004	0.008	0.004
224651	ASTM A-36/A-572-50	0.159	0.858	0.014	0.007	0.183	0.018	0.015	0.015	0.004	0.032	0.004	0.008	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
123310	261205013A	63.593(KSI)	76.832(KSI)	20(%)
123310	261205015A	63.593(KSI)	76.832(KSI)	20(%)
124547	261207317A	50.323(KSI)	66.419(KSI)	25(%)
124547	261207318A	52.006(KSI)	68.211(KSI)	24(%)
124624	261207475A	57.918(KSI)	72.073(KSI)	24(%)
124624	261207476A	59.657(KSI)	72.988(KSI)	23(%)
223139	261205025A	63.990(KSI)	75.386(KSI)	23(%)
223139	261205026A	64.689(KSI)	77.011(KSI)	24(%)
223453	261205248A	60.337(KSI)	73.542(KSI)	28(%)
223453	261205249A	57.907(KSI)	71.885(KSI)	26(%)
224651	261207484A	58.881(KSI)	72.916(KSI)	26(%)
224651	261207485A	57.569(KSI)	71.365(KSI)	27(%)
224651	261207495A	58.881(KSI)	72.916(KSI)	26(%)


PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO(m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO
123310	261205025A	16	16.0000	7.0000	12.2000	59.520	13113	0000512126
124547	261207322A	12	12.0000	8.0000	12.2000	74.400	13112	0000512125
124624	261207484C	4	18.0000	7.5000	12.2000	81.840	12808	0000511907
223139	261205025A	16	16.0000	7.0000	12.2000	59.520	13113	0000512126
223453	261205256A	15	14.0000	8.0000	12.2000	63.984	13113	0000512126
224651	261207484C	4	18.0000	7.5000	12.2000	81.840	12808	0000511907
224651	261207488A	12	18.0000	7.5000	12.2000	81.840	12808	0000511907

COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA
123310	261205025A	000020	1001638414

EMITIO : S0550188

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL



CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 27.06.2012	PAGINA 2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

+-----+ PRODUCTO EMBARCADO -----+			
COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA
124547	261207322A	000050	1001638414
124624	261207484C	000010	1001638414
223139	261205025A	000020	1001638414
223453	261205256A	000090	1001638414
224651	261207484C	000010	1001638414
224651	261207488A	000010	1001638414
+-----+ FIN DE DATOS -----+			