




CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	27.09.2012	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI	
127152	ASTM A-36/A-572-50	0.155	0.824	0.016	0.009	0.169	0.008	0.014	0.010	0.009	0.045	0.004	0.007	0.003	
127153	ASTM A-36/A-572-50	0.160	0.855	0.016	0.007	0.171	0.011	0.016	0.011	0.010	0.041	0.004	0.007	0.002	
227125	ASTM A-36/A-572-50	0.158	0.838	0.018	0.006	0.165	0.013	0.019	0.012	0.009	0.038	0.005	0.007	0.002	
227126	ASTM A-36/A-572-50	0.151	0.836	0.012	0.007	0.161	0.010	0.012	0.009	0.009	0.037	0.003	0.006	0.002	


PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
127152	261212911A	64.812(KSI)	76.064(KSI)	25(%)
127152	261212912A	63.537(KSI)	75.575(KSI)	25(%)
127153	261212638A	64.796(KSI)	78.727(KSI)	25(%)
127153	261212926A	64.728(KSI)	78.069(KSI)	25(%)
127153	261212927A	62.535(KSI)	76.161(KSI)	26(%)
227125	261212886A	62.389(KSI)	76.461(KSI)	22(%)
227125	261212887A	63.836(KSI)	77.185(KSI)	22(%)
227126	261212899A	63.251(KSI)	76.545(KSI)	26(%)
227126	261212900A	63.608(KSI)	75.745(KSI)	25(%)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO
127152	261212926A	12	16.0000	7.0000	12.2000	53.568	13912	0000134474
127153	261212926A	12	16.0000	7.0000	12.2000	53.568	13912	0000134474
227125	261212899A	16	16.0000	7.0000	12.2000	53.568	13912	0000134474
227126	261212899A	16	16.0000	7.0000	12.2000	53.568	13912	0000134474
227126	261212900A	16	16.0000	7.0000	12.2000	53.568	13912	0000134474
227126	261212905A	16	16.0000	7.0000	12.2000	53.568	13912	0000134474
227126	261212906A	16	16.0000	7.0000	12.2000	53.568	13912	0000134474

COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA
127152	261212926A	000020	1001676787
127153	261212926A	000020	1001676787
227125	261212899A	000020	1001676787
227126	261212899A	000020	1001676787
227126	261212900A	000020	1001676787
227126	261212905A	000020	1001676787
227126	261212906A	000020	1001676787

EMITIO : S0557849A



CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	27.09.2012	PAGINA	2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

+-----+ FIN DE DATOS -----+