




CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	28.11.2012	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.   <b>ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA</b> PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI	
125232	ASTM A-36/A-572-50	0.166	0.846	0.025	0.006	0.190	0.027	0.022	0.023	0.004	0.034	0.005	0.008	0.003	
127749	ASTM A-36/A-572-50	0.171	0.844	0.012	0.004	0.162	0.015	0.013	0.013	0.003	0.037	0.002	0.007	0.003	
127751	ASTM A-36/A-572-50	0.178	0.848	0.016	0.004	0.173	0.023	0.018	0.014	0.003	0.037	0.004	0.007	0.003	
127754	ASTM A-36/A-572-50	0.162	0.844	0.014	0.006	0.166	0.022	0.019	0.015	0.003	0.032	0.002	0.006	0.003	
225172	ASTM A-36/A-572-50	0.156	0.871	0.013	0.005	0.182	0.030	0.020	0.019	0.005	0.033	0.002	0.008	0.003	
227746	ASTM A-36/A-572-50	0.169	0.857	0.018	0.006	0.172	0.011	0.015	0.012	0.002	0.034	0.003	0.008	0.003	


PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
125232	261209619A	63.899(KSI)	76.863(KSI)	26(%)
125232	261209620A	62.667(KSI)	75.837(KSI)	25(%)
127749	261213782A	63.953(KSI)	75.305(KSI)	26(%)
127749	261213783A	64.879(KSI)	75.271(KSI)	27(%)
127749	261215851A	63.953(KSI)	75.305(KSI)	26(%)
127751	261213797A	64.551(KSI)	79.808(KSI)	22(%)
127751	261213798A	64.226(KSI)	79.688(KSI)	23(%)
127751	261215821A	64.551(KSI)	79.808(KSI)	22(%)
127754	261213845A	64.409(KSI)	77.817(KSI)	25(%)
127754	261213846A	64.938(KSI)	78.031(KSI)	24(%)
127754	261215847A	64.409(KSI)	77.817(KSI)	25(%)
225172	261209658A	64.853(KSI)	75.432(KSI)	22(%)
225172	261209659A	64.327(KSI)	75.544(KSI)	25(%)
227746	261213841A	63.518(KSI)	75.670(KSI)	25(%)
227746	261213842A	61.778(KSI)	73.597(KSI)	25(%)
227746	261215847A	63.518(KSI)	75.670(KSI)	25(%)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO(m)	PESO (Kg/mt.)	PED. CLIENTE	PEDIDO
125232	261209630A	15	14.0000	6.7500	12.2000	56.544	14253	0000513218
127749	261215847C	9	6.0000	6.0000	12.2000	22.320	14253	0000513218
127751	261215823A	36	6.0000	6.0000	12.2000	22.320	14253	0000513218
127754	261215847C	9	6.0000	6.0000	12.2000	22.320	14253	0000513218
225172	261209672A	15	14.0000	6.7500	12.2000	56.544	14253	0000513218
227746	261215847C	9	6.0000	6.0000	12.2000	22.320	14253	0000513218

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : S0550133



<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 28.11.2012	<b>PAGINA</b> 2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.   <b>ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA</b> PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

+-----+ PRODUCTO EMBARCADO -----+			
COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA
125232	261209630A	000070	1001703557
127749	261215847C	000020	1001703557
127751	261215823A	000020	1001703557
127754	261215847C	000020	1001703557
225172	261209672A	000070	1001703557
227746	261215847C	000020	1001703557
+-----+ FIN DE DATOS -----+			