




CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	14.02.2013	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.   <b>ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA</b> PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI	
128058	ASTM A-36/A-572-50	0.158	0.826	0.022	0.006	0.160	0.012	0.020	0.011	0.009	0.037	0.005	0.009	0.003	
128890	ASTM A-36/A-572-50	0.155	0.836	0.019	0.005	0.174	0.025	0.024	0.019	0.010	0.041	0.004	0.008	0.003	
128891	ASTM A-36/A-572-50	0.167	0.844	0.019	0.006	0.177	0.032	0.027	0.023	0.012	0.038	0.003	0.008	0.003	
128893	ASTM A-36/A-572-50	0.160	0.854	0.020	0.007	0.165	0.032	0.027	0.017	0.010	0.035	0.003	0.008	0.002	
228853	ASTM A-36/A-572-50	0.150	0.823	0.019	0.005	0.190	0.023	0.019	0.015	0.011	0.040	0.003	0.007	0.003	
231214	ASTM A-36/A-572-50	0.156	0.836	0.018	0.007	0.158	0.022	0.021	0.014	0.009	0.036	0.003	0.008	0.003	
231224	ASTM A-36/A-572-50	0.144	0.826	0.020	0.006	0.164	0.020	0.018	0.011	0.009	0.035	0.003	0.007	0.003	
231225	ASTM A-36/A-572-50	0.160	0.845	0.022	0.006	0.186	0.031	0.022	0.019	0.012	0.040	0.004	0.008	0.003	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
128058	261214657A	55.284(KSI)	70.327(KSI)	26(%)
128058	261214658A	52.696(KSI)	69.011(KSI)	27(%)
128890	261216615A	61.902(KSI)	75.658(KSI)	28(%)
128890	261216616A	63.575(KSI)	76.290(KSI)	23(%)
128891	261216487A	59.056(KSI)	73.544(KSI)	27(%)
128891	261216497A	59.990(KSI)	74.691(KSI)	24(%)
128893	261216506A	62.484(KSI)	75.609(KSI)	26(%)
128893	261216507A	61.884(KSI)	75.700(KSI)	24(%)
228853	261216498A	60.139(KSI)	75.100(KSI)	27(%)
228853	261216503A	60.974(KSI)	75.022(KSI)	24(%)
231214	261302714A	64.860(KSI)	77.709(KSI)	26(%)
231214	261302715A	64.502(KSI)	77.524(KSI)	24(%)
231214	261302718A	64.860(KSI)	77.709(KSI)	26(%)
231224	261302713A	63.125(KSI)	79.982(KSI)	25(%)
231224	261302714A	63.332(KSI)	79.520(KSI)	24(%)
231224	261302783A	63.125(KSI)	79.982(KSI)	25(%)
231225	261302638A	61.170(KSI)	78.929(KSI)	25(%)
231225	261302639A	59.356(KSI)	76.967(KSI)	22(%)
231225	261302754A	61.170(KSI)	78.929(KSI)	25(%)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO
128058	261214665A	12	14.0000	8.0000	12.2000	78.864	14914	0000513936

EMITIO : S0558151

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL



CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	14.02.2013	PAGINA	2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA</b> PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO
128890	261216620A	25	8.0000	5.2500	12.2000	31.248	14914	0000513936
128891	261216634A	25	8.0000	5.2500	12.2000	31.248	14914	0000513936
128893	261216639A	25	8.0000	5.2500	12.2000	31.248	14914	0000513936
228853	261216634A	25	8.0000	5.2500	12.2000	31.248	14914	0000513936
231214	261302714A	42	12.0000	4.0000	12.2000	20.832	14851	0000513911
231224	261302714A	42	12.0000	4.0000	12.2000	20.832	14851	0000513911
231225	261302714A	42	12.0000	4.0000	12.2000	20.832	14851	0000513911
COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA					
128058	261214665A	000060	1001737465					
128890	261216620A	000020	1001737465					
128891	261216634A	000020	1001737465					
128893	261216639A	000020	1001737465					
228853	261216634A	000020	1001737465					
231214	261302714A	000050	1001737465					
231224	261302714A	000050	1001737465					
231225	261302714A	000050	1001737465					

FIN DE DATOS

EMITIO : S0558151