




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 14.02.2013	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI	
128890	ASTM A-36/A-572-50	0.155	0.836	0.019	0.005	0.174	0.025	0.024	0.019	0.010	0.041	0.004	0.008	0.003	
128891	ASTM A-36/A-572-50	0.167	0.844	0.019	0.006	0.177	0.032	0.027	0.023	0.012	0.038	0.003	0.008	0.003	
131044	ASTM A-36/A-572-50	0.159	0.849	0.018	0.007	0.168	0.028	0.024	0.024	0.009	0.039	0.004	0.009	0.004	
131046	ASTM A-36/A-572-50	0.161	0.848	0.015	0.007	0.169	0.036	0.025	0.025	0.010	0.029	0.004	0.010	0.004	
228363	ASTM A-36/A-572-50	0.152	0.819	0.014	0.005	0.171	0.017	0.017	0.014	0.008	0.032	0.003	0.007	0.002	
231037	ASTM A-36/A-572-50	0.159	0.842	0.018	0.006	0.171	0.032	0.022	0.026	0.001	0.034	0.003	0.008	0.002	
231039	ASTM A-36/A-572-50	0.154	0.836	0.019	0.007	0.158	0.029	0.028	0.020	0.001	0.042	0.003	0.006	0.003	


PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
128890	261216615A	61.902(KSI)	75.658(KSI)	28(%)
128890	261216616A	63.575(KSI)	76.290(KSI)	23(%)
128891	261216487A	59.056(KSI)	73.544(KSI)	27(%)
128891	261216497A	59.990(KSI)	74.691(KSI)	24(%)
131044	261302424A	63.499(KSI)	75.854(KSI)	24(%)
131044	261302425A	63.020(KSI)	75.505(KSI)	28(%)
131046	261302436A	64.259(KSI)	75.064(KSI)	24(%)
131046	261302437A	63.010(KSI)	75.949(KSI)	24(%)
228363	261215606A	60.407(KSI)	73.412(KSI)	23(%)
228363	261215619A	62.178(KSI)	75.123(KSI)	25(%)
231037	261302612A	57.992(KSI)	73.043(KSI)	23(%)
231037	261302613A	58.514(KSI)	74.029(KSI)	24(%)
231039	261302600A	52.252(KSI)	74.324(KSI)	23(%)
231039	261302601A	57.786(KSI)	73.712(KSI)	23(%)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt.)	PED. CLIENTE	PEDIDO
128890	261216624A	25	8.0000	5.2500	12.2000	31.248	14914	0000513936
128891	261216632A	25	8.0000	5.2500	12.2000	31.248	14914	0000513936
131044	261302436A	20	10.0000	5.7500	12.2000	32.736	14851	0000513911
131046	261302436A	20	10.0000	5.7500	12.2000	32.736	14851	0000513911
228363	261215613A	18	12.0000	6.5000	12.2000	52.080	14914	0000513936
231037	261302612A	20	10.0000	5.7500	12.2000	44.640	14851	0000513911
231039	261302612A	20	10.0000	5.7500	12.2000	44.640	14851	0000513911

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : S0557849A



CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	14.02.2013	PAGINA	2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

+-----+ PRODUCTO EMBARCADO +-----+			
COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA
128890	261216624A	000020	1001737697
128891	261216632A	000020	1001737697
131044	261302436A	000010	1001737697
131046	261302436A	000010	1001737697
228363	261215613A	000050	1001737697
231037	261302612A	000030	1001737697
231039	261302612A	000030	1001737697
+-----+ FIN DE DATOS +-----+			