




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 14.08.2013	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.   <b>ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA</b> PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI	
135893	ASTM A-36/A-572-50	0.171	0.900	0.023	0.006	0.189	0.025	0.020	0.021	0.011	0.034	0.005	0.008	0.003	
135894	ASTM A-36/A-572-50	0.169	0.877	0.017	0.005	0.190	0.016	0.024	0.016	0.015	0.037	0.004	0.008	0.003	
135895	ASTM A-36/A-572-50	0.163	0.891	0.020	0.005	0.179	0.018	0.021	0.016	0.018	0.034	0.005	0.008	0.003	
135986	ASTM A-36/A-572-50	0.159	0.861	0.023	0.006	0.171	0.019	0.022	0.016	0.004	0.040	0.003	0.006	0.002	
135987	ASTM A-36/A-572-50	0.157	0.868	0.016	0.005	0.171	0.036	0.031	0.022	0.006	0.030	0.002	0.007	0.002	
235905	ASTM A-36/A-572-50	0.172	0.872	0.020	0.006	0.178	0.016	0.019	0.017	0.017	0.036	0.005	0.009	0.003	


PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
135893	261311208A	64.977(KSI)	79.347(KSI)	28(%)
135893	261311209A	64.508(KSI)	79.198(KSI)	27(%)
135893	261311287A	64.977(KSI)	79.347(KSI)	28(%)
135894	261311214A	64.621(KSI)	78.329(KSI)	27(%)
135894	261311215A	64.664(KSI)	77.727(KSI)	25(%)
135894	261311293A	64.621(KSI)	78.329(KSI)	27(%)
135895	261311220A	64.463(KSI)	77.606(KSI)	26(%)
135895	261311221A	64.864(KSI)	79.209(KSI)	27(%)
135895	261311295A	64.463(KSI)	77.606(KSI)	26(%)
135986	261311448A	54.747(KSI)	72.776(KSI)	26(%)
135986	261311449A	55.153(KSI)	73.320(KSI)	27(%)
135987	261311434A	55.075(KSI)	71.080(KSI)	24(%)
135987	261311435A	55.169(KSI)	70.922(KSI)	26(%)
235905	261311227A	64.644(KSI)	78.085(KSI)	22(%)
235905	261311228A	64.066(KSI)	75.371(KSI)	23(%)
235905	261311327A	64.644(KSI)	78.085(KSI)	22(%)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO(m)	PESO (Kg/mt.)	PED. CLIENTE	PEDIDO
135893	261311214A	45	8.0000	4.0000	12.2000	19.344	15951	0000143805
135894	261311214A	45	8.0000	4.0000	12.2000	19.344	15951	0000143805
135894	261311219A	45	8.0000	4.0000	12.2000	19.344	15951	0000143805
135895	261311222A	45	8.0000	4.0000	12.2000	19.344	15951	0000143805
135986	261311448A	30	6.0000	4.0000	12.2000	23.808	16229	0000144985
135987	261311448A	30	6.0000	4.0000	12.2000	23.808	16229	0000144985

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL

EMITIO : S0558151



<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 14.08.2013	<b>PAGINA</b> 2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.   <b>ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA</b> PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO
235905	261311228A	45	8.0000	4.0000	12.2000	19.344	15951	0000143805
COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA					
135893	261311214A	000060	1001811299					
135894	261311214A	000060	1001811299					
135894	261311219A	000060	1001811299					
135895	261311222A	000060	1001811299					
135986	261311448A	000010	1001811299					
135987	261311448A	000010	1001811299					
235905	261311228A	000060	1001811299					
FIN DE DATOS								