




CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	22.07.2014	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
147289	ASTM A-36/A-572-50	0.156	0.836	0.020	0.005	0.186	0.017	0.018	0.020	0.008	0.034	0.003	0.007	0.003
147365	ASTM A-36/A-572-50	0.162	0.860	0.016	0.004	0.176	0.019	0.022	0.018	0.006	0.038	0.002	0.009	0.003
246709	ASTM A-36/A-572-50	0.158	0.843	0.017	0.005	0.190	0.024	0.015	0.012	0.004	0.044	0.004	0.008	0.002

PRUEBAS AL PRODUCTO					
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.	
147289	261412788A	62.315(KSI)	76.283(KSI)	25(%)	
147289	261412789A	61.506(KSI)	74.762(KSI)	26(%)	8
147365	261413071A	58.332(KSI)	75.605(KSI)	26(%)	
147365	261413072A	59.315(KSI)	75.515(KSI)	28(%)	
246709	261412808A	62.709(KSI)	77.997(KSI)	26(%)	8
246709	261412809A	64.655(KSI)	79.203(KSI)	25(%)	8
246709	261412812A	62.709(KSI)	77.997(KSI)	26(%)	

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO
147289	261412789A	24	10.0000	5.7500	12.2000	38.688	18756	0000158637
147365	261413338A	30	6.0000	6.0000	12.2000	29.760	18756	0000158637
246709	261412809A	24	10.0000	5.7500	12.2000	38.688	18756	0000158637

COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA
147289	261412789A	000050	1001971811
147365	261413338A	000020	1001971811
246709	261412809A	000050	1001971811

FIN DE DATOS

EMITIO : S118534