




CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	12.08.2014	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
140016	ASTM A-36/A-572-50	0.146	0.810	0.013	0.008	0.152	0.018	0.025	0.013	0.014	0.032	0.002	0.006	0.003
140020	ASTM A-36/A-572-50	0.152	0.842	0.015	0.005	0.175	0.011	0.021	0.014	0.011	0.035	0.002	0.007	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L.ELASTICO	R.TENSION	%ELON.
140016	261318701A	61.543(KSI)	77.208(KSI)	24(%)
140016	261318702A	60.566(KSI)	75.982(KSI)	25(%)
140016	261318807A	61.991(KSI)	76.366(KSI)	27(%)
140016	261318808A	61.767(KSI)	79.728(KSI)	25(%)
140020	261318707A	61.742(KSI)	76.075(KSI)	27(%)
140020	261318708A	60.437(KSI)	75.272(KSI)	26(%)
140020	261318813A	63.683(KSI)	79.718(KSI)	26(%)
140020	261318814A	64.791(KSI)	78.675(KSI)	24(%)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO
140016	261318704A	30	8.0000	5.2500	12.2000	31.248	19015	9999016713
140016	261318705A	30	8.0000	5.2500	12.2000	31.248	19015	9999016713
140020	261318708A	30	8.0000	5.2500	12.2000	31.248	19015	9999016713

COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA
140016	261318704A	000030	1001981366
140016	261318705A	000030	1001981366
140020	261318708A	000030	1001981366

FIN DE DATOS