




CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	16.08.2014	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
146055	ASTM A-36/A-572-50	0.162	0.836	0.017	0.006	0.157	0.028	0.022	0.013	0.005	0.041	0.003	0.008	0.003
PRUEBAS AL PRODUCTO														
COLADA	NO. PAQUETE	L.ELASTICO		R.TENSION		%ELON.		T.ELONG.						
146055	261410365A	63.060 (KSI)		76.979 (KSI)		23 (%)		8						
146055	261410366A	62.439 (KSI)		76.760 (KSI)		22 (%)		8						
PRODUCTO EMBARCADO														
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)		PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)		PED. CLIENTE		PEDIDO			
146055	261410366A	21	12.0000		6.5000	12.2000	44.640		19074		0000160479			
146055	261410370A	21	12.0000		6.5000	12.2000	44.640		19074		0000160479			
146055	261410373A	21	12.0000		6.5000	12.2000	44.640		19074		0000160479			
COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA		ENTREGA										
146055	261410366A	000020		1001983184										
146055	261410370A	000020		1001983184										
146055	261410373A	000020		1001983184										
FIN DE DATOS														

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.	EMITIO : S118542
---	------------------