




CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	11.11.2014	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.   ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
1410816	ASTM A-36/A-572-50	0.160	0.846	0.017	0.004	0.190	0.011	0.024	0.017	0.005	0.039	0.003	0.007	0.003
PRUEBAS AL PRODUCTO														
COLADA	NO. PAQUETE	L.ELASTICO		R.TENSION		%ELON.		T.ELONG.						
1410816	261419884A	62.852(KSI)		76.819(KSI)		29(%)		8						
1410816	261419885A	64.933(KSI)		77.420(KSI)		28(%)		8						
PRODUCTO EMBARCADO														
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)		PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(Kg/mt)		PED. CLIENTE		PEDIDO			
1410816	261419886A	16	16.0000		7.0000	12.2000	53.568		19438		0000162462			
1410816	261419887A	16	16.0000		7.0000	12.2000	53.568		19438		0000162462			
1410816	261419888A	16	16.0000		7.0000	12.2000	53.568		19438		0000162462			
COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA		ENTREGA										
1410816	261419886A	000050		1002027518										
1410816	261419887A	000050		1002027518										
1410816	261419888A	000050		1002027518										
FIN DE DATOS														