




CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	21.11.2014	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
147898	ASTM A-36/A-572-50	0.151	0.836	0.019	0.007	0.169	0.033	0.025	0.023	0.007	0.045	0.003	0.007	0.002
147959	ASTM A-36/A-572-50	0.154	0.862	0.016	0.007	0.178	0.019	0.026	0.015	0.005	0.037	0.003	0.007	0.002
249953	ASTM A-36/A-572-50	0.167	0.854	0.020	0.004	0.190	0.031	0.028	0.025	0.007	0.044	0.004	0.006	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO					
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.	T. ELONG.
147898	261414680A	58.793(KSI)	74.016(KSI)	28(%)	8
147898	261414681A	62.011(KSI)	77.447(KSI)	24(%)	8
147898	261414711A	57.293(KSI)	71.043(KSI)	24(%)	
147898	261414838A	58.793(KSI)	74.016(KSI)	28(%)	8
147959	261414828A	59.990(KSI)	74.378(KSI)	24(%)	
147959	261414829A	59.185(KSI)	77.586(KSI)	27(%)	
249953	261418784A	60.802(KSI)	76.002(KSI)	28(%)	
249953	261418785A	61.287(KSI)	75.851(KSI)	26(%)	
249953	261418786A	60.802(KSI)	76.002(KSI)	28(%)	8

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO
147898	261414841A	18	14.0000	6.7500	12.2000	50.592	19906	9999017479
147959	261414835A	18	14.0000	6.7500	12.2000	50.592	19906	9999017479
249953	261418786A	24	14.0000	5.0000	12.2000	38.688	19906	9999017479
COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA					
147898	261414841A	000020	1002033074					
147959	261414835A	000020	1002033074					
249953	261418786A	000010	1002033074					

FIN DE DATOS