




CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	07.01.2015	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.	
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .						 <b>ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA</b> PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
PRODUCTO	Vigas						

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
2411802	ASTM A-36/A-572-50	0.158	0.851	0.019	0.006	0.179	0.017	0.034	0.018	0.005	0.039	0.002	0.007	0.003
PRUEBAS AL PRODUCTO														
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO		R. TENSION		%ELON.		T. ELONG.						
2411802	261423005A	50.272(KSI)		71.394(KSI)		23(%)		8						
2411802	261423006A	52.652(KSI)		72.779(KSI)		23(%)		8						
2411802	261423106A	58.152(KSI)		74.537(KSI)		26(%)		8						
PRODUCTO EMBARCADO														
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO						
2411802	261423005A	12	12.0000	8.0000	12.2000	74.400	20024	0000165410						
2411802	261423006A	12	12.0000	8.0000	12.2000	74.400	20024	0000165410						
2411802	261423010A	12	12.0000	8.0000	12.2000	74.400	20024	0000165410						
COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA											
2411802	261423005A	000100	1002054412											
2411802	261423006A	000100	1002054412											
2411802	261423010A	000100	1002054412											
FIN DE DATOS														