




CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	16.07.2015	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
255537	ASTM A-36/A-572-50	0.152	0.846	0.018	0.005	0.172	0.026	0.027	0.020	0.005	0.035	0.004	0.007	0.003
PRUEBAS AL PRODUCTO														
COLADA	NO. PAQUETE	L.ELASTICO		R.TENSION		%ELON.		T.ELONG.						
255537	261511179A	64.640 (KSI)		79.556 (KSI)		28 (%)		8						
255537	261511180A	64.880 (KSI)		79.269 (KSI)		25 (%)		8						
PRODUCTO EMBARCADO														
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE		PEDIDO					
255537	261511180A	21	14.0000	6.7500	12.2000	44.640	20022		0000165412					
255537	261511181A	21	14.0000	6.7500	12.2000	44.640	20022		0000165412					
255537	261511185A	21	14.0000	6.7500	12.2000	44.640	20022		0000165412					
COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA											
255537	261511180A	000070	1002145160											
255537	261511181A	000070	1002145160											
255537	261511185A	000070	1002145160											
FIN DE DATOS														

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.	EMITIO : S118534
---	------------------