



CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	20.07.2015	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA. ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					


COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
155233	ASTM A-36/A-572-50	0.157	0.830	0.018	0.004	0.180	0.015	0.028	0.018	0.004	0.038	0.003	0.007	0.003
155725	ASTM A-36/A-572-50	0.155	0.837	0.017	0.008	0.165	0.013	0.023	0.017	0.004	0.034	0.003	0.006	0.003
254119	ASTM A-36/A-572-50	0.158	0.840	0.011	0.006	0.172	0.019	0.016	0.016	0.006	0.039	0.002	0.007	0.002
350495	ASTM A-36/A-572-50	0.157	0.861	0.010	0.010	0.187	0.076	0.042	0.043	0.013	0.046	0.002	0.006	0.002

PRUEBAS AL PRODUCTO					
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.	
155233	261510738A	62.050 (KSI)	78.006 (KSI)	22(%)	
155233	261510739A	61.817 (KSI)	77.368 (KSI)	23(%)	
155233	261510768A	62.061 (KSI)	77.979 (KSI)	23(%)	
155233	261510790A	62.050 (KSI)	78.006 (KSI)	22(%)	
155233	261510856A	54.710 (KSI)	71.000 (KSI)	26(%)	
155233	261510904A	61.536 (KSI)	77.186 (KSI)	26(%)	
155233	261511384A	62.050 (KSI)	78.006 (KSI)	22(%)	
155725	261512126A	60.606 (KSI)	76.203 (KSI)	27(%)	
155725	261512127A	60.889 (KSI)	76.889 (KSI)	26(%)	
254119	261508329A	64.428 (KSI)	79.500 (KSI)	24(%)	
254119	261508330A	64.918 (KSI)	79.147 (KSI)	23(%)	
254119	261510740B	56.646 (KSI)	74.284 (KSI)	22(%)	8
350495	261510810A	60.882 (KSI)	78.588 (KSI)	26(%)	8
350495	261510811A	64.777 (KSI)	79.643 (KSI)	25(%)	8
350495	261510888A	63.116 (KSI)	79.277 (KSI)	25(%)	8
350495	261510889A	60.830 (KSI)	77.905 (KSI)	26(%)	8
350495	261511384A	60.882 (KSI)	78.588 (KSI)	26(%)	

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO
155233	261510740B	6	18.0000	7.5000	12.2000	74.400	20937	0000171044
155725	261512130A	16	16.0000	7.0000	12.2000	59.520	20022	0000165412
155725	261512132A	16	16.0000	7.0000	12.2000	59.520	20022	0000165412
254119	261510740B	6	18.0000	7.5000	12.2000	74.400	20937	0000171044
350495	261510892B	4	18.0000	7.5000	12.2000	105.648	21232	0000172902
COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA					
155233	261510740B	000120	1002146876					

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL. EMITIO : S118512



CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	20.07.2015	PAGINA	2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

PRODUCTO EMBARCADO			
COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA
155725	261512130A	000100	1002146876
155725	261512132A	000100	1002146876
254119	261510740B	000120	1002146876
350495	261510892B	000030	1002146876
FIN DE DATOS			