




CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	27.07.2015	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
255721	ASTM A-36/A-572-50	0.157	0.860	0.023	0.005	0.157	0.020	0.024	0.018	0.005	0.032	0.003	0.007	0.003
255722	ASTM A-36/A-572-50	0.152	0.866	0.027	0.005	0.168	0.036	0.024	0.019	0.005	0.039	0.005	0.007	0.004
350800	ASTM A-36/A-572-50	0.155	0.888	0.007	0.009	0.179	0.082	0.033	0.041	0.010	0.041	0.002	0.005	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO					
COLADA	NO. PAQUETE	L.ELASTICO	R.TENSION	%ELON.	
255721	261512510A	60.935(KSI)	75.105(KSI)	26(%)	
255721	261512511A	60.662(KSI)	74.065(KSI)	25(%)	
255722	261512490A	63.305(KSI)	77.755(KSI)	27(%)	
255722	261512491A	64.005(KSI)	77.012(KSI)	27(%)	
350800	261512024A	63.363(KSI)	78.830(KSI)	27(%)	8
350800	261512025A	61.933(KSI)	77.171(KSI)	26(%)	8
350800	261512232A	57.575(KSI)	73.417(KSI)	25(%)	8
350800	261512524A	64.518(KSI)	79.152(KSI)	22(%)	8

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO
255721	261512522A	48	6.0000	4.0000	12.2000	17.856	20022	0000165412
255722	261512495A	48	6.0000	4.0000	12.2000	17.856	20022	0000165412
350800	261512526A	48	6.0000	4.0000	12.2000	17.856	20022	0000165412

COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA
255721	261512522A	000020	1002150483
255722	261512495A	000020	1002150483
350800	261512526A	000020	1002150483

FIN DE DATOS

EMITIO : S118542