




CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	19.08.2015	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
156261	ASTM A-36/A-572-50	0.155	0.843	0.019	0.005	0.170	0.021	0.028	0.018	0.005	0.045	0.003	0.007	0.002
PRUEBAS AL PRODUCTO														
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.	T. ELONG.									
156261	261513453A	61.520 (KSI)	76.573 (KSI)	26 (%)	8									
156261	261513454A	59.169 (KSI)	75.306 (KSI)	25 (%)	8									
156261	261513606A	56.803 (KSI)	73.301 (KSI)	25 (%)	8									
156261	261513607A	59.169 (KSI)	75.306 (KSI)	25 (%)	8									
PRODUCTO EMBARCADO														
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO						
156261	261513454A	15	14.0000	8.0000	12.2000	63.984	20937	0000171044						
COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA											
156261	261513454A	000080	1002160109											
FIN DE DATOS														