



CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	21.08.2015	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA. ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
351237	ASTM A-36/A-572-50	0.167	0.881	0.013	0.005	0.180	0.103	0.044	0.055	0.018	0.031	0.002	0.007	0.003
351239	ASTM A-36/A-572-50	0.157	0.840	0.014	0.006	0.185	0.104	0.050	0.047	0.013	0.034	0.002	0.007	0.002

PRUEBAS AL PRODUCTO					
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.	T. ELONG.
351237	261514084A	64.325 (KSI)	79.832 (KSI)	25 (%)	8
351237	261514085A	63.782 (KSI)	79.438 (KSI)	26 (%)	8
351239	261514061A	64.751 (KSI)	79.412 (KSI)	23 (%)	
351239	261514062A	64.725 (KSI)	79.519 (KSI)	22 (%)	

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO
351237	261514087A	24	12.0000	6.5000	12.2000	38.688	20937	0000171044
351237	261514088A	24	12.0000	6.5000	12.2000	38.688	20937	0000171044
351239	261514064A	24	12.0000	6.5000	12.2000	38.688	20937	0000171044

COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA
351237	261514087A	000060	1002160982
351237	261514088A	000060	1002160982
351239	261514064A	000060	1002160982

FIN DE DATOS