



CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	02.09.2015	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA. ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
351450	ASTM A-36/A-572-50	0.154	0.829	0.009	0.005	0.166	0.081	0.036	0.037	0.010	0.043	0.003	0.007	0.003
351451	ASTM A-36/A-572-50	0.162	0.840	0.013	0.004	0.168	0.066	0.044	0.036	0.010	0.038	0.002	0.007	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO					
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.	
351450	261514874A	64.093 (KSI)	79.667 (KSI)	28 (%)	
351450	261514875A	64.104 (KSI)	79.536 (KSI)	26 (%)	
351451	261514886A	64.799 (KSI)	79.728 (KSI)	24 (%)	8
351451	261514887A	64.557 (KSI)	79.898 (KSI)	24 (%)	8

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO
351450	261514884A	27	14.0000	5.0000	12.2000	32.740	21233	0000172903
351451	261514888A	27	14.0000	5.0000	12.2000	32.740	21233	0000172903
351451	261514891A	27	14.0000	5.0000	12.2000	32.740	21233	0000172903

COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA
351450	261514884A	000030	1002167549
351451	261514888A	000030	1002167549
351451	261514891A	000030	1002167549

FIN DE DATOS

EMITIO : S0550188