




CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	12.10.2015	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.   ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					


COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
157846	ASTM A-36/A-572-50	0.157	0.848	0.018	0.008	0.166	0.022	0.029	0.020	0.005	0.042	0.003	0.007	0.002
157961	ASTM A-36/A-572-50	0.160	0.845	0.010	0.005	0.184	0.034	0.024	0.024	0.006	0.037	0.002	0.007	0.003
157962	ASTM A-36/A-572-50	0.170	0.858	0.018	0.007	0.190	0.017	0.022	0.018	0.004	0.042	0.005	0.007	0.004
157963	ASTM A-36/A-572-50	0.152	0.846	0.016	0.007	0.182	0.022	0.028	0.020	0.004	0.047	0.004	0.007	0.003
157967	ASTM A-36/A-572-50	0.158	0.865	0.016	0.006	0.176	0.050	0.048	0.037	0.011	0.037	0.002	0.007	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO					
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.	
157846	261517402A	62.792(KSI)	78.329(KSI)	25(%)	
157846	261517403A	62.316(KSI)	78.682(KSI)	26(%)	
157961	261517317A	63.245(KSI)	78.318(KSI)	27(%)	
157961	261517318A	64.655(KSI)	79.622(KSI)	27(%)	
157961	261517333A	61.544(KSI)	77.369(KSI)	25(%)	
157961	261517493A	61.544(KSI)	77.369(KSI)	25(%)	8
157962	261517307A	56.829(KSI)	73.877(KSI)	25(%)	
157962	261517308A	57.767(KSI)	74.354(KSI)	26(%)	
157962	261517484A	56.829(KSI)	73.877(KSI)	25(%)	
157963	261517313A	61.368(KSI)	77.695(KSI)	23(%)	
157963	261517314A	61.007(KSI)	77.646(KSI)	24(%)	
157963	261517488A	61.368(KSI)	77.695(KSI)	23(%)	
157967	261517316A	62.262(KSI)	76.360(KSI)	22(%)	8
157967	261517317A	64.943(KSI)	75.381(KSI)	25(%)	8
157967	261517492A	62.262(KSI)	76.360(KSI)	22(%)	8

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO
157846	261517490A	45	8.0000	4.0000	12.2000	19.344	22070	0000178169
157961	261517493A	45	8.0000	4.0000	12.2000	19.344	22070	0000178169
157962	261517487A	45	8.0000	4.0000	12.2000	19.344	22070	0000178169
157963	261517490A	45	8.0000	4.0000	12.2000	19.344	22070	0000178169
157967	261517493A	45	8.0000	4.0000	12.2000	19.344	22070	0000178169
COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA					
157846	261517490A	000020	1002187228					
157961	261517493A	000020	1002187228					

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL. EMITIO : S118510



CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	12.10.2015	PAGINA	2	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.   ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

+-----+-----+-----+-----+ PRODUCTO EMBARCADO +-----+-----+-----+-----+			
COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA
157962	261517487A	000020	1002187228
157963	261517490A	000020	1002187228
157967	261517493A	000020	1002187228
+-----+-----+-----+-----+ FIN DE DATOS +-----+-----+-----+-----+			