



CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	16.10.2015	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA. ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
157844	ASTM A-36/A-572-50	0.160	0.849	0.013	0.006	0.189	0.032	0.017	0.020	0.005	0.039	0.004	0.007	0.003
258153	ASTM A-36/A-572-50	0.160	0.833	0.018	0.008	0.165	0.023	0.026	0.025	0.006	0.049	0.003	0.007	0.003
454854	ASTM A-36/A-572-50	0.169	0.856	0.020	0.004	0.183	0.015	0.020	0.018	0.004	0.036	0.003	0.009	0.004

PRUEBAS AL PRODUCTO					
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.	
157844	261517442A	63.718 (KSI)	78.565 (KSI)	26 (%)	
157844	261517443A	61.752 (KSI)	77.648 (KSI)	24 (%)	
258153	261517701A	64.766 (KSI)	79.062 (KSI)	24 (%)	
258153	261517702A	64.674 (KSI)	79.599 (KSI)	23 (%)	
454854	261517690A	64.236 (KSI)	79.015 (KSI)	24 (%)	8
454854	261517691A	64.706 (KSI)	79.594 (KSI)	24 (%)	8

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO
157844	261517453A	45	8.0000	4.0000	12.2000	19.344	22070	0000178169
258153	261517707A	36	10.0000	4.0000	12.2000	25.296	22070	0000178169
454854	261517715A	36	10.0000	4.0000	12.2000	25.296	22070	0000178169

COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA
157844	261517453A	000020	1002189166
258153	261517707A	000040	1002189166
454854	261517715A	000040	1002189166

FIN DE DATOS

EMITIO : S118513