




CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	20.05.2016	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.   ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
360587	ASTM A-36/A-572-50	0.150	0.850	0.015	0.004	0.170	0.070	0.069	0.032	0.008	0.037	0.002	0.007	0.002
PRUEBAS AL PRODUCTO														
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.	T. ELONG.									
360587	261608882A	61.345 (KSI)	77.506 (KSI)	26 (%)	8									
360587	261608883A	61.503 (KSI)	78.457 (KSI)	25 (%)	8									
PRODUCTO EMBARCADO														
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO						
360587	261608884A	42	12.0000	4.0000	12.2000	20.832	23633	0000187828						
360587	261608887A	42	12.0000	4.0000	12.2000	20.832	23633	0000187828						
360587	261608890A	42	12.0000	4.0000	12.2000	20.832	23633	0000187828						
COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA											
360587	261608884A	000100	1002292997											
360587	261608887A	000100	1002292997											
360587	261608890A	000100	1002292997											
FIN DE DATOS														

EL COMPROMISO DE AHMSA ES SOLO CON EL CLIENTE INDICADO EN ESTE CERTIFICADO, Y SOLO ACEPTAMOS EL DOCUMENTO ORIGINAL.

EMITIO : S118534