

CERTIFICADO DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO

DATOS GENERALES:

FECHA/HORA: 17/09/08 5:41:37
 CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE
 PEDIDO: 002063 CONTRATO:5141 REMISION: 007615-2
 PRODUCTO: CANAL 8" (SP) 13.75LB/FT 203.GRADO DE ACERO ASTM A36/A36M-94
 ESPECIFICACION PRODUCTO: ASTM A6/94 EMBARQUE: PROMAPESA
 PESO TEORICO(KG/MT):20.462 LONGITUD(Mts) 12.20 TERMINADO:

ANALISIS QUIMICOS:


| COLADA | % P | % S | % Sn | % C | % Cu | % Mo | % Si | % Ni | % Cr | % V | % Mn | % Nb |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 378026 | .0210 | .0350 | .0210 | .2000 | .2400 | .0310 | .2100 | .1000 | .1200 | .0020 | .6400 | .0010 |

ANALISIS MECANICOS Y FISICOS:

| COLADA | LIMITE ELASTICO (LB/IN2) | ESFUERZO MAXIMO (LB/IN2) | ALARGAMIENTO (2") |
|--------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| 378026 | 51,140 | 73,086 | 26 |

ATADOS DE LA COLADA

| COLADA | TII00677 | TII00678 | TII00679 | TII00680 | TII00681 | TII00682 | TII00683 |
|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 378026 | TII00677 | TII00678 | TII00679 | TII00680 | TII00681 | TII00682 | TII00683 |



ASEGURAMIENTO DE CALIDAD