




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 01.10.2008	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Canal			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	SN
187517	ASTM A-36/A-572-50	0.184	0.860	0.010	0.004	0.186	0.040	0.020	0.020	0.005	0.002	0.013	0.001
PRUEBAS AL PRODUCTO													
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.									
187517	250800020A	60.347 (KSI)	77.349 (KSI)	20 (%)									
187517	250800021A	63.390 (KSI)	79.178 (KSI)	21 (%)									
PRODUCTO EMBARCADO													
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE			
187517	250800026A	27	12.0000	3.0000	12.2000	30.800	0000100544	000020	1001126284	4987			
187517	250800027A	27	12.0000	3.0000	12.2000	30.800	0000100544	000020	1001126284	4987			
187517	250800028A	27	12.0000	3.0000	12.2000	30.800	0000100544	000020	1001126284	4987			
FIN DE DATOS													