

CERTIFICADO DE CALIDAD DE PRODUCTO TERMINADO

DATOS GENERALES:

FECHA/HORA: 26/02/09 12:15:37
 CLIENTE: PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE
 PEDIDO: 000398 CONTRATO:5939 REMISION: 000304-3
 PRODUCTO: CANAL 8" (P) 18.75LB/FT 203.2MGRADO DE ACERO ASTM A36/A36M-94
 ESPECIFICACION PRODUCTO: ASTM A6/94 EMBARQUE: TRANSPORTADORA ARPE,
 PESO TEORICO (KG/MT): 27.903 LONGITUD (Mts) 12.20 TERMINADO:

ANALISIS QUIMICOS:


COLADA	% P	% S	% Sn	% C	% Cu	% Mo	% Si	% Ni	% Cr	% V	% Mn	% Nb
379177	.0190	.0360	.0350	.2500	.3900	.0330	.3300	.1500	.1800	.0030	.6500	.0020
379178	.0210	.0400	.0210	.2000	.4000	.0330	.2000	.1500	.1800	.0030	.6100	.0020

ANALISIS MECANICOS Y FISICOS:

COLADA	LIMITE ELASTICO (LB/IN2)	ESFUERZO MAXIMO (LB/IN2)	ALARGAMIENTO (2")
379177	55,990	78,825	26
379178			

ATADOS DE LA COLADA

COLADA	TIL00490	TIL00465	TIL00466	TIL00467	TIL00468
379177	TIL00490				
379178	TIL00460	TIL00465	TIL00466	TIL00467	TIL00468


 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
 COMERCIAL