




| | | | |
|--|------------------------------------|--------------------|---|
| CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V. | FECHA EMISION 25.09.2009 | PAGINA 1 | NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO |
| DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 . | | | |
| PRODUCTO Canal | | | |

| COMPOSICION QUIMICA | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------|--------------|----------------|--------------|-----------|---------------|------------|---------|------------|--------------|-------|-------|-------|
| COLADA | ESPECIFICACION | C | MN | P | S | SI | CU | CR | NI | MO | V | NB/CB | SN |
| 192904 | ASTM A-36/A-572-50 | 0.193 | 0.860 | 0.013 | 0.009 | 0.164 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.011 | 0.004 | 0.015 | 0.003 |
| PRUEBAS AL PRODUCTO | | | | | | | | | | | | | |
| COLADA | NO. PAQUETE | L. ELASTICO | R. TENSION | % ELON. | | | | | | | | | |
| 192904 | 250900256A | 59.175 (KSI) | 75.313 (KSI) | 26 (%) | | | | | | | | | |
| 192904 | 250900257A | 60.159 (KSI) | 76.405 (KSI) | 23 (%) | | | | | | | | | |
| PRODUCTO EMBARCADO | | | | | | | | | | | | | |
| COLADA | NO. PAQUETE | NO. PZAS. | PERALTE (Plg.) | PATIN (Plg.) | LARGO (m) | PESO (KG/MTO) | PEDIDO | PARTIDA | ENTREGA | PED. CLIENTE | | | |
| 192904 | 250900260A | 18 | 12.0000 | 3.0000 | 12.2000 | 44.600 | 0000107715 | 000010 | 1001237183 | 7093 | | | |
| 192904 | 250900261A | 18 | 12.0000 | 3.0000 | 12.2000 | 44.600 | 0000107715 | 000010 | 1001237183 | 7093 | | | |
| 192904 | 250900262A | 18 | 12.0000 | 3.0000 | 12.2000 | 44.600 | 0000107715 | 000010 | 1001237183 | 7093 | | | |
| FIN DE DATOS | | | | | | | | | | | | | |